

Vind Vandværk  
Bjarne Pedersen  
Tranebærvej 103  
Vind  
7500 Holstebro

## Vind Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2019

06-02-2020

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Vind Vandværk 2019  
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018  
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

#### Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	4	0	0
På vandværk	0	1	1
Fra boringer	0	0	2

#### ANALYSERESULTATER 2019

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	7,1	7,1	7,1	° dH	
pH	7,5	7,4	7,8		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50
Jern	0,010	<0,01	0,022	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	<0,002	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel				µg/l	< 20
Flourid				mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	3	<1	3	antal/ml	< 200

#### OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Ingen overskridelser					

> = større end  
< = mindre end

Venlig hilsen  
Højvang Laboratorier A/S